Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«29» июня 2023 г., 38230061000203553748
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июля 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2306/212-38/87-П/АВП

(дата и время составления акта)

Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный 1А

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 29 » июня 2023 г., № 2306/212-38/87-П/РВП, учетный номер проверки 38230061000203553748.

(указываются сведения об решении уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о назначении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Макаренко Степан Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово г. Свирску, и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются) если это (они) выполнял(и) проверочные действия после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и извлечения из приказа о создании, выписки из учредительных документов)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Иркутская, г Черемхово, ул Ленина, Дом 23

(указываются адреса (местоположения) мест осуществления контролируемым лицом деятельности или мест нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. ЧЕРЕМХОВО" ИНН 3820005643, адрес регистрации юридического лица: 665413, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ЧЕРЕМХОВО, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 21, 23

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес места нахождения (для филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных в соответствии с обязательными требованиями объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «05» июля 2023 года, 11 час. 00 мин.
по «11» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указываются часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.
по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контрольного (надзорного) органа)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) экспертизы)

в следующие сроки:

с «11» июля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «11» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются дата и место фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) осмотр

(указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) экспертизы)

в следующие сроки:

с «05» июля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «05» июля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются дата и место фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются дата составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколов осмотра, протоколов досмотра, протоколов опроса, письменных объяснений, протоколов отбора проб (образцов), протоколов инструментального обследования, протоколов испытания, экспертных заключений) о совершенных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и фиксации в них)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Предоставленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении настоящей проверки документы и сведения, в том числе: 1) документы и сведения о соблюдении контролируемым лицом обязательных требований, 2) предоставленные контролируемым лицом, 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения мобильных средств пожаротушения.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно- спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

2. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения ручных пожарных извещателей.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно- спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

3. Допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями)(2-й этаж)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 35, Подпункт: в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

4. Допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями)(3-й этаж)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 35, Подпункт: в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

5. Световой оповещатель обозначающий эвакуационный выход закрыт шторой (со стороны кабинета диет сестры)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 37. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

6. Под лестничной площадкой (продуктовый склад) электропровода с видимыми признаками нарушения изоляции

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 35, Подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

7. Допускается блокировка дверей 1-го этажа (сняты доводчики).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 14. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

8. На дверях помещении складского назначения отсутствуют знаки с обозначением их категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

9. Допускается хранение имущества менее 0,5 метра от светильника (вещевой склад)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 288. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

10. Допускается фиксация самозакрывающихся дверей на лестничных клетках

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушение обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, и соблюдении (дословно) требований, содержащихся в разрешительных документах, и соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом настоящей проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, описание, включая доказательства нарушения обязательного требования), а также требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, и требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также исполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о фактах устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложение

(перечисляются материалы и иные документы (приказы, протоколы, экспертные заключения, протоколы отбора проб (образцов), протоколы испытаний, протоколы измерений, акты обследований, акты выездной проверки, акты выездного обследования, фотографические изображения, составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (акты мероприятий), протоколы мероприятий, акты (в случае их проведения), а также документы и иные материалы, подтверждающие факты нарушений обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово г. Свирску, и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору) Макаренко Степан Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Макаренко Степан Анатольевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово г. Свирску, и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору), телефон: 889914348250, e-mail: ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

11.07.23

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru или с помощью QR-кода