

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» июня 2023 г., 38230061000203553690

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и  
Черемховскому району

«11» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2306/212-38/86-П/АВР

Акт выездной проверки  
плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «29» июня 2023 г., № 2306/212-38/86-П/РВП, учетный номер проверки 38230061000203553690.

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена:

1. Макаренко Степан Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово г. Свирску, и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Черемхово, ул Ленина, Дом 21

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, Г. ЧЕРЕМХОВО" ИНН 3820005643, адрес регистрации юридического лица: 665413, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ЧЕРЕМХОВО, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 21, 23

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «11» июля 2023 года, 11 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

в следующие сроки:

с «11» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «11» июля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

2) осмотр

в следующие сроки:

с «05» июля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «05» июля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту:

по результатам которого составлен:

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Предоставленные контролируемым лицом

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения мобильных средств пожаротушения.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:  
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.  
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения ручных пожарных извещателей.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:  
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.  
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
3. Допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями) (подвал).  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 35. Подпункт: в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:  
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;  
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
4. На складе (для хранения питьевой воды) эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 35. Подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:  
эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;  
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
5. В подсобном помещении электроприборы включены в розетку, оставлены без присмотра (1-й этаж, помещение рабочих).  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 35. Подпункт: и. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:  
оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 8/76 приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.  
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
6. В месте размещения приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 10. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного



### Нарушенное обязательное требование

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушаемое обязательное требование в его структурных единицах:

**Нарушеніе обязательное требование:**

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

### Нарушение обязательное требование

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (назорного) мероприятия**

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушаемое обязательное требование и его структурная единица:

**Нарушенное обязательное требование:**

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

[illegible]

## 1. Приложение

[illegible]

Государственный инспектор по лицензированию образовательной деятельности в Чернышевского района по лицензированию

Макаренко Степан Анатольевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово г. Свирску, и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору). телефон: 889914348250, e-mail: ond\_cherembovo@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, выданный подделкой, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

11.07.23 *Макаренко*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятом обжалуемом решении (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://nd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

