

**АКТ**  
**проверки работоспособности (проведения работ**  
**по техническому обслуживанию) средств обеспечения**  
**пожарной безопасности зданий и сооружений**

Промежуточный 2024г.

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт единой диспетчерской службы МЧС

(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

Техническое состояние системы позволяющего осуществлять вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт единой диспетчерской службы МЧС произведен по требованиям нормативных документов, сигнал о пожаре выводится по каналу связи на пульт единой диспетчерской службы МЧС ПЧ 11.

Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

На объекте: Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово»

Черемховском районе урочище Федяева, детский оздоровительный лагерь  
расположенном по адресу: «Елочка»

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)  
в период с « 15 » Апреля 2024 г. по « 19 » Апреля 2024 г.  
на основании лицензии МЧС России от « 20 » Апреля 2012 г. № 6-Б/00150  
в соответствии с проектом № нет, выполненным -

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Объектовый прибор «Лунь-11», позволяющий осуществлять вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт единой диспетчерской службы МЧС ПЧ-11

В результате проведения контрольных опробований, испытаний и проверке работоспособности оборудования о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт единой диспетчерской службы МЧС считается, работоспособна и может эксплуатироваться. Сигнал на ПЧ 11 МЧС проходит с задержкой принимаются меры по устранению данной неисправности.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

И.О. Директора

(должность)

Л.К. Хадыева

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«    » 2024 г.

(подпись)



М. П.

Председатель



(должность)

А.В. Макаров

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

«    » 2024 г.

(подпись)



М. П.